

п/п	Округ	тип ОУ	ИНН	Наименование учреждения	Орган выдавший замечания	№ предписания, решения (формат): 2-2045/2020	Дата выдачи
1	ЦАО		5503031100	БОУ Г. ОМСКА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16"	МЧС	дело № 2-826/2023	2/9/2023
					МЧС	Предписание № 613/1	10/1/2021
					МЧС	Предписание № 255/1	8/4/2023
2	ЦАО		5503031100	БОУ Г. ОМСКА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16"	МЧС	дело № 2-826/2023	2/9/2023
3	ЦАО		5503031100	БОУ Г. ОМСКА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16"	Решение суда	Дело № 2-1205/2023	3/15/2023
4	ЦАО		5503031100	БОУ Г. ОМСКА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16"	РПН	№ 1422	1/24/2022

Замечания	Отметка о выполнении 1 - выполнено; 0 - не выполнено	Срок устранения согласно предписания, решения	Сумма необходимая на устранение, руб.	Примечание
- не обеспечено устройство подъема личного состава подразделений пожарной охраны на кровлю здания (фактически ограждение кровли на здании не выдержало испытание на прочность в соответствии с ГОСТ Р 53254-2009 – отчет о проведении от 29.04.2019г.)	0	8/1/2024	500,000.00	
обеспечить охрану объекта сотрудниками частных охранных организаций, или подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии РФ, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.	0	2/1/2024	540,000.00	закупка выставлена
техническое обследование здания	0	5/1/2023	450,000.00	готова смета
к началу 2024-2025 уч.года и в дальнейшем комплектовать первые классы, исходя из нормы площади 2.5 кв. м согласно п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20	0	8/1/2024	-	